



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507

Prot. N.

032101 01 4106 040D

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003887 del 09/03/2012

032101.01.4106.040D. Quesiti depositi con
capacità non superiore a 5 mc

Roma,


Alla Direzione Interregionale VV.F.
del Veneto e Trentino Alto Adige
(Rif. Nota n. 911 del 20/01/2012)

Al Comando Provinciale VV.F.
di Belluno
(Rif. Nota n. 15919 del 30/11/2011)

OGGETTO: Serbatoi di GPL interrati. Richiesta di esame di un sistema di protezione per serbatoi interrati. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, nel rammentare che secondo l'art 22 lettera b del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n 139, le deroghe sono di competenza del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si conferma che, la soluzione proposta può essere utilmente valutata quale misura di sicurezza equivalente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 7 del d.P.R n. 151/11.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)



 AF